

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення  
оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства Цибулівська філія Дмитрівського ліцею імені Т.Г. Шевченка Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.
2. Назва об'єкта фізичного оточення школа
3. Адреса розташування:  
тип населеного пункту (місто/селище/село) село  
назва населеного пункту Цибулеве  
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо Шкільна  
номер будинку 1
4. Кількість поверхів 2
5. Форма власності (державна/комунальна/приватна) комунальна
6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) [tsybuliv27430@gmail.com](mailto:tsybuliv27430@gmail.com) , тел.:43-2-31
7. Посилання на фото- та відеоматеріали \_\_\_\_\_
8. Дата проведення оцінки \_\_\_\_\_

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50метрів від входу

не  
застосовується

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                             | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності                         |              | не застосовується         |                            |
| 3) поряд із входом облаштована велопарковка                                                                                                                                                                                                          |              | так                       |                            |
| 4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у провітрі                                                                                                                           | висока       | так                       |                            |
| 5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра                                                                                                                                                                    | висока       | не застосовується         |                            |
| 6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями) | висока       | не застосовується         |                            |
| 7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)                                                                                    | висока       | не застосовується         |                            |
| 8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху                                                                                                                                                                                    |              | ні                        |                            |
| 9) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи або                                                                                                                                                                                      | висока       | не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| наявні сходи і пандус, а за необхідності— підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                           |                            |
| 10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) | висока       | не застосовується         |                            |
| 11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)                                                                                                                              | висока       | ні                        |                            |
| 12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга                                                                                                                                                                                                                                          | висока       | не застосовується         |                            |
| 13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| міжнародним символом доступності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                           |                            |
| 2. Вхідна група будівлі або споруди:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                           |                            |
| 1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи                                                                                                                                                            |              | не застосовується         |                            |
| 2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності—підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | висока       | не застосовується         |                            |
| 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у проясненні, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) | висока       | не застосовується         |                            |
| 4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування                                                                                                                                                                                                                                      | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                           | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)                                                                                                                                             |              |                           |                            |
| 5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга                                                                  | висока       | не застосовується         |                            |
| 6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”                                                                                                                                                |              | не застосовується         |                            |
| 7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра                                                                      |              | не застосовується         |                            |
| 8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті                                                                                                                                                                              | висока       | так                       |                            |
| 9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус | висока       | так                       |                            |
| 10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування                                                            |              | ні                        |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                    | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| кольором                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                           |                            |
| 11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра                                                                                                                                                                      |              | не застосовується         |                            |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом                                                                                                                      |              | не застосовується         |                            |
| 13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході                                     |              | так                       |                            |
| 14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр                                                                                                                                                          | висока       | ні                        |                            |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:                                                                                                                                                        |              |                           |                            |
| 1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо                                                                                                       | висока       | не застосовується         |                            |
| 2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із | висока       | не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                         | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)                                                                                                                                   |              |                           |                            |
| 3) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) | висока       | так                       |                            |
| 4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга                                                                                                             |              | не застосовується         |                            |
| 5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра                                                                                                                    |              | не застосовується         |                            |
| 6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у провітрі                                                                                                                                                                                                                            | висока       | так                       |                            |
| 7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між                                                                                                             | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                           |                            |
| 8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором                                                                                                                                                                                   |              | не застосовується         |                            |
| 9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | висока       | не застосовується         |                            |
| 10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги(конструкції, бордюри, пороги тощо)                                                                                                                                                                                                                | висока       | так                       |                            |
| 11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки менше ніж 1,5 метра                                                                                                                                                | висока       | не застосовується         |                            |
| 12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано на висоті 0,8—1,1 метра від підлоги                                                                                                |              |                           |                            |
| 13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля                               |              | не застосовується         |                            |
| 14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності                                                                                                                                       |              | не застосовується         |                            |
| 15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності                                                                                                                                                                  |              | не застосовується         |                            |
| 16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги                                                                                           | висока       | так                       |                            |
| 17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга |              | не застосовується         |                            |
| 18) освітленість(рівень освітлення) забезпечує безпечний                                                                                                                                                                                                  | висока       | так                       |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                               | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню                                                                                                                                                               |              |                           |                            |
| 19) в аудиторіяхі кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів | висока       | так                       |                            |
| 20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)                                |              | так                       |                            |
| 21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху                                                                                            | висока       | так                       |                            |
| 22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра                                                                                                                                              | висока       | ні                        |                            |
| 23) висота столів, стійок, пониженої секції реєстрації становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра                                                  |              | так                       |                            |
| 24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху                                                   |              | не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                                                                                                                                      | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху                                                                                    | висока       | не застосовується         |                            |
| 4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):                                                                                                                                                                                                        |              |                           |                            |
| 1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) |              | так                       |                            |
| 2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга                                                                                                                                                                                            |              | не застосовується         |                            |
| 3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів                      |              | не застосовується         |                            |
| 4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра                                                                                                                                                                     |              | не застосовується         |                            |

| Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення                                                                                                                  | Критичність* | Відповідність критеріям** | Фотоматеріали та коментарі |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом<br>0,85—1,1 метра від підлоги                                                                       |              | не застосовується         |                            |
| 6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху                                                   |              | не застосовується         |                            |
| 7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається у рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)                             |              | не застосовується         |                            |
| 8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля |              | не застосовується         |                            |
| 9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху                                                                                                              |              | не застосовується         |                            |
| 10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі                                                    | висока       | не застосовується         |                            |

Висновок\*\*\*: \_\_\_\_\_

## Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

## Кількість осіб серед працюючих

| Осіб з інвалідністю | З них                                           |                         |                          |                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                     | пересувають-<br>ються на<br>кріслах<br>колісних | з<br>порушенням<br>зору | з<br>порушенням<br>слуху | мають інші<br>функціональні<br>порушення |

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих,  
хто навчається з початку року (у разі наявності)

Жінки

Чоловіки 1 1

Усього 1 1

\* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

\*\* У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

\*\*\* У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);

“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).

*{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 311 від 18.03.2025}*